

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
NUMER SPRAWY: IZ.131.21.2017.OM
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
NIP 597-173-44-40
REGON 364777790

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15
w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej – II piętro”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 19.04.2017 r. od Wykonawców wpłynęły poniższe zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Brak w kosztorysach punktów dotyczących – Instalacji Ostrzegania o włamaniu, sprawdzenia instalacji”.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował przedmiar robót o elementy instalacji ostrzegania o włamaniu – załączono nowy zmieniony przedmiar robót branży elektrycznej.

Pytanie 2:

„Brak w kosztorysach punktów dotyczących – Instalacji czujek dymu – brakuje części czujek, sprawdzenia instalacji”.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż na II piętrze budynku znajduje się kompletna instalacja ppoż i nie należy kalkulować żadnych ilości czujek dymu.

Pytanie 3:

„W SIWZ podano , że należy sprawdzić instalacje elektryczne i teletechniczne oraz wykonać ewentualne naprawy. Puszki łączeniowe oświetlenia nie są połączone- należy przedzwonić, zamontować odgałęźniki. W jaki sposób doliczyć powyższe prace”.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż pozycje dotyczące pomiarów i sprawdzeń zostały uwzględnione w załączonym nowym, zmienionym przedmiarze robót branży elektrycznej.

Informuję, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

DYREKTOR
Aleksandra Szokaluk