



Starosta Myśliborski

Myślibórz, 18.10.2019 r.

W Y J A Ś N I E N I A I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” nr sprawy IPZ.272.13.2019.MW

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Powiat Myśliborski udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.

Treść pytania 1:

Prosimy o zamieszczenie SST nr D-09-01-01 dotyczące nasadzeń drzew i krzewów (jakie gatunki).

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie decyzji, na terenie inwestycji nasadzić należy 12 szt. drzew gatunku lipa, których obwód pnia na wysokości 1 m wynosić będzie nie mniej niż 14 cm. Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Zieleń drogowa.

Treść pytania 2:

Czy próg spowalniający pojawiający się w poz. 38 TER (Montaż elementów odblaskowych przed progiem spowalniającym) jest przedmiotem przetargu jeżeli tak prosimy wskazać gdzie należy go wycenić i zamieścić SST.

Odpowiedź:

Próg spowalniający nie jest przedmiotem przetargu. W ramach zadanie przewidziano wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z betonu asfaltowego, przed którym mają zostać umieszczone punktowe elementy odblaskowe (poz. 38 TER).

Treść pytania 3:

Prosimy o zamieszczenie SST nr D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Bariery ochronne stalowe.

Treść pytania 4:

Prosimy o zamieszczenie SST nr D-05.03.26a Siatka wzmacniająca typu ciężkiego. poz. 20 TER.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi.

Treść pytania 5:

Prosimy o zamieszczenie SST nr ST-08.01 dotyczące wymiany słupa oświetleniowego poz. 52 TER.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Wymiana słupa oświetleniowego.

Treść pytania 6:

Prosimy o zamieszczenie SST nr M-16.01.02b dotyczące układania rur osłonowych z PCV o śred, 140 mm poz. 51 TER.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o ST Rury odwadniające.

Treść pytania 7:

Czy Zamawiający posiada projekt kanalizacji odwadniającej. Jeżeli tak prosimy udostępnić.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ i uzupełnia dokumentację o projekt budowlany odwodnienia – część opisowa oraz rysunkowa (rys. 1.2 i 3).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Było:

„XVII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu - biuro obsługi klienta (parter), ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2019 r. godz. 10:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XVII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona

Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi 23.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu pokój nr 26, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz o godzinie 10:30 czasu lokalnego.”

Jest:

”XVII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu - biuro obsługi klienta (parter), ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz w nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2019 r. godz. 12:00.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XVII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi 28.10.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu pokój nr 26, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz o godzinie 12:30 czasu lokalnego.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

Załączniki:

- 1. ST Zieleń drogowa**
- 2. ST Bariery ochronne stalowe**
- 3. ST Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi**
- 4. ST Wymiana słupa oświetleniowego**
- 5. ST Rury odwadniające**
- 6. projekt budowlany odwodnienia – część opisowa oraz rysunkowa (rys. 1.2 i 3).**