



Myślibórz, dnia 26.06.2014 r.

Znak sprawy BI.272.12.2014.MS

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytania:

1. Prosimy o podanie informacji, które bramy będą otwierane ręcznie, a które automatycznie.
2. Czy nagrzewnice mają być wyposażone w zawory trójdrogowe z elektroniką

Odpowiedzi:

1. Automatycznie otwierana brama stalowa-segmentowa z naświetlami - 300 X 380cm.
Wymiary otworów drzwiowych w ścianach dostosować do wymiarów zastosowanych ościeżnic wybranego producenta przed realizacją dokonać pomiaru otworów okiennych i drzwiowych
2. Nagrzewnice należy wyposażyć w zawory dwudrogowe z siłownikiem, oraz pełną elektronikę.