



Myślibórz, dnia 08.02.2011 r.

IPW.272.1.2011.MS

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego – Docieplenie budynków Szpitala w Dębnie przy ul. Kościuszki 58

WYJAŚNIENIE NR 3

ZAPYTANIA

1. Prosimy o podanie rodzaju tynku – mineralny malowany, akrylowy barwiony (rozbieżności pomiędzy przedmiarem a specyfikacją).
2. Prosimy o podanie sposobu docieplenia stropodachu na poszczególnych segmentach (rozbieżności pomiędzy przedmiarem a specyfikacją).
3. Czy parapety wewnętrzne będą wymieniane, jeśli tak prosimy o podanie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane.
4. Czy w ofercie ująć prace malarskie dotyczące wymiany okien (malowanie ościeży wewnątrz).
5. Prosimy o podanie rodzaju blachy na obróbki blacharskie rynny i rury spustowe (rozbieżności pomiędzy przedmiarem i specyfikacją)



ODPOWIEDZI:

Ad.1. należy zastosować tynk mineralny malowany.

Ad.2. ocieplenie stropodachu Budynek główny A styropian 15 cm, Budynek administracyjny i Budynek B – granulat z wełny mineralnej gr. 15 cm

Ad.3. Parapety wewnętrzne nie będą wymieniane

Ad.4. Należy ująć prace malarskie odnośnie malowania ościeży wewnętrznych okien

Ad.5. Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej.