



## STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

**DOTYCZY: TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI B i C  
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU  
UL. PÓLNOČNA 15  
NR OGŁOSZENIA 327628-2010**

### **ZAPYTANIA:**

1. **Jakiej grubości styropian ?** - wg Projektu gr. 12 cm i 18 cm  
- wg Przedmiaru gr. 14 cm i 8 cm  
Jeśli styropian gr. 12 cm, to parapety należy wymienić.
2. **Prosimy określić system STO.**  
Projekt zakłada STO Therm Classic – podane:  
Tynk – nr kolorów (baranek 2 mm)  
Przedmiar zakłada tynk silikonowy (gładki Sto Miral Nivell  
- malowanie elewacji – Sto color Lotusan  
/jest to sprzeczność/
3. **Obróbki blacharskie – pokrycie attyki**  
- blacha – tytan cynk czy ocynkowana?  
- parapety czy blacha powlekana?
4. **Oferta pkt 10 zawiera informację o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto.**  
**SIWZ pkt 20 stwierdza, że nie dotyczy.**  
**Wzór umowy również nie wprowadza zabezpieczenia.**



Myślubórz, dnia 20.10.2010 r.

IPW.3431/23/2010

## ODPOWIEDZI

AD.1

Styropian o gr. 14 cm i 8 cm z wymianą parapetów

AD.2

Tynk mineralny baranek 2 mm + malowanie elewacji Sto color Lotusan

AD.3

- blacha ocynkowana
- parapety

AD.4

Brak zabezpieczenia należytego wykonania