



**STAROSTWO POWIATOWE
W MYŚLIBORZU**

**DOTYCZY: TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI B i C
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU
UL. PÓLNOCNA 15
NR OGŁOSZENIA 327628-2010**

ZAPYTANIE:

Dot. ścian cokołowych

- Jaka wyprawa zewnętrzna? (brak informacji w przedmiarze)

(płytki klinkierowe, tynk żywiczny Sto Superlit czy inne rozwiązania)

Jeśli płytki klinkierowe, to prosimy o określenie typu.



Myślibórz, dnia 21.10.2010 r.

IPW.3431/23/2010

ODPOWIEDŹ

AD.1

- tynk żywiczny