



Starostwo Powiatowe

ul. Ks. Michała Sopočki

74-300 MYŚLIBÓRZ

dot. zadania : „Termomodernizacja części B i C budynku Starostwa Powiatowego w Myśluborzu przy ul. Północnej 15 w Myśluborzu

1. Czy Zamawiający przewiduje przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian o pow. 888,416 m² kołkami w ilości 923,95 sztuki. Naszym zdaniem jednostką miary powinny być sztuki - nie metr bieżący, a ilość kołków użyta do przymocowania płyt to 3554 sztuki.

Myślubórz, dnia 21.10.2010 r.

IPW.3431/23/2010

ODPOWIEDŹ

W poz. 3 przedmiaru robót należy przyjąć 5 kołków na 1m² czyli ogółem 4.442 szt.