

Myślibórz, dnia 09.12.2009 r.

IPW.3431/25/2009

**Uczestnicy postępowania
przetargowego o udzielenie
zamówienia publicznego**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie

W nawiązaniu do otrzymanych od Państwa odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu j.w raz jeszcze proszę przekazanie precyzyjnej informacji w sprawie lokalizacji nowych podgrzewaczy solarnych o których mowa w pkt. 5 pisma IPW.3431/25/2009.

Brak jednoznacznej lokalizacji jest sprzeczny z zapisami art. 29 i 30 uozp w kwestii opisu przedmiotu zamówienia, jak również art. 7 tej samej ustawy w sprawie utrudniania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Dostosowując obecną instalację do wstępnego podgrzewania wody przez kolektory słoneczne, należy zamontować zasobniki solarne po dwóch stronach istniejących zasobników.