

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Sprawa dotyczy postępowania przetargowego pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej – III i IV piętro”

1. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SIWZ

Zamawiający, Powiat Myśliborski informuje, że w dniu 19 lutego 2018 r. do postępowania przetargowego zostały złożone zapytania w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej PZP, przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

1. Pytanie Wykonawcy:

„Na pytanie 2 – brak zdjęcia z sufitu czujek p.poż. i ponownego ich montażu po szpachlowaniu udzielono odpowiedzi, żeby uwzględnić te prace w pozycjach szpachlowania. Są to prace branży elektrycznej i nie można ich wstawić do pozycji budowlanej, tym bardziej iż będzie to rozliczanie powykonawczo, według obmiarów. Zamawiający powinien określić ilość czujek i wskazać odpowiednią pozycję.”

Odpowiedź Zamawiającego:

„Należy dodać pozycję - Dla demontażu istniejących czujek dymu - analogia do poz. Nr KNR 5-06 1612-2 - Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, ręcznych ostrzegaczy wraz ze sprawdzeniem - optyczna czujka dymu – 75 szt.”.

„Należy dodać pozycję dla ponownego montażu istniejących czujek dymu - poz. Nr KNR 5-06 1612-2 - Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, ręcznych ostrzegaczy wraz ze sprawdzeniem - optyczna czujka dymu – 75 szt.”.

2. Pytanie Wykonawcy:

„Na pytanie 6 - brak uzupełnienia brakujących czujek p.poż. udzielono odpowiedzi, że należy policzyć w pozycji 44. Pozycja 44 kosztorysu elektrycznego dotyczy instalacji alarmowania o włamaniu. Więc nie można tam doliczyć czujek p.poż., brak ich ilości”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy dodać pozycję: Montaż brakujących czujek dymu - poz. Nr KNR 5-06 1612-2 - Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, ręcznych ostrzegaczy wraz ze sprawdzeniem - optyczna czujka dymu – 5 szt.

Informuję, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

STAROSTA
[Signature]
Dorota Patkowska

[Signature]