



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Znak sprawy: IZ.131.2.2018.ZjA

Myślibórz, dn. 29.01.2018r.

Zamawiający  
Powiat Myśliborski  
ul. Spokojna 13  
74-300 Myślibórz

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

*Sprawa dotyczy postępowania przetargowego pn: „Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu „Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”*

#### 1. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SIWZ

Zamawiający, Powiat Myśliborski informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. do postępowania przetargowego zostały złożone zapytania w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej PZP, przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

##### 1. Pytanie Wykonawcy:

*„Brak szafy sterowniczej, układania przewodów i podłączenia pomp kotłowni”*

##### Odpowiedź Zamawiającego:

Branża elektryczna należy dopisać pozycje:

- KNR 5-08 101//01 szt. 95 uchwyty,
- KNR 5-08 110/01 M95 Rury typu peszel,
- KNR – w 5-08 807/7 szt. 8 podłączanie pomp i innych urządzeń elektrycznych,
- KNR 5-08 405/06 Analogia KPL 1 montaż i uruchomienie tablicy kotłowni, do robocizny współczynnik K=10; S193C16 – 4szt; 191c10 – 2 szt, wyłącznik główny 125A z cewką wybijakową + wyłącznik P.POŻ. przy drzwiach,
- KNR 5-08 207/01 – przewody LIYCY 5\*2,5 – 35m,
- KNR 5-08 207/01 – przewody LIYCY 3\*1,5 – 30 m,
- KNR 5-08 207/01 – przewody NKGS 3\*2,5 – 12m
- KNR 5-08 207/01 – przewody YIY 5\*6-32 m.

Projekt pn: “Modernizacja energetyczna obiektu zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.



**2. Pytanie Wykonawcy:**

*„brak przebić do wykonania wentylacji z kotłowni”*,

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przebicia dla wentylacji nie występują, wykorzystane zostały istniejące po kanale do likwidacji.

**3. Pytanie Wykonawcy:**

*„Brak instalacji wentylacji, czopucha ze stali nierdzewnej”*.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Czopuch uwzględniony w pozycji 65d.3 z kotłem. W kosztorysie nie uwzględniono kratki wentylacyjnej – uzupełnimy.

**4. Pytanie Wykonawcy:**

*„Brak wykonania studni schładzającej”*.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W przedmiarze robót nie uwzględniono studni schładzającej – uzupełnimy.

**5. Pytanie Wykonawcy:**

*„Brak przyłącza do tankowania pelet”*.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przyłącze uwzględnione w pozycji 69d.3.

**6. Pytanie Wykonawcy:**

*„brak instalacji kanalizacyjnej, wody zimnej i ciepłej”*.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W przedmiarach robót nie uwzględniono instalacji wody zimnej i ciepłej – uzupełnimy.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**7. Pytanie Wykonawcy:**

*„W kosztorysie budowlanym policzone są za wąskie parapety wewnętrzne”.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pozycję 35 przedmiaru robót budowlanych KNR 4-01 205-01 należy zamienić na KNR 4-01 205-02. W pozycji 36 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć cenę parapetów o szerokości 50 cm.

**Informuję, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty. W treści wyjaśnień użyto określenia uzupełniony, oznacza to, że Zamawiający dokona zmian w SIWZ w tym zakresie, w treści ogłoszenia o zamówieniu i wydłuży termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas wprowadzenia zmian w ofertach oraz zamieści informacje na stronie internetowej Zamawiającego.**

STAROSTA  
*Danuta Patkowska*

